



AFECCIÓN PEI-PFOT-466 AC PSFV Y SUBESTACIÓN GUADARRAMA Y LINEAS DE EVACUACIÓN POR LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS VIGOR DE LA B.A. DE GETAFE, SEGÚN R.D. 330/2011.

ID.	COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30		COTA DE TERRENO (m.s.n.m.)	ALTURA (m)	ALTURA SOLICITADA (m.s.n.m.)	SUPERFICIE MÁS RESTRICTIVA AFECTADA	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA (m.s.n.m.)	VULNERACIÓN (m)
	X	y						
Planta fotovoltaica "Guadarrama"	425.571	4.460.068	653,00	8,00	-	NO AFECTADO POR S.A. DE INSTALACIONES DEL E.A.	-	-
SET "Guadarrama"	436.198	4.462.480	652,00	20,00	672,00	SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA	664,27	VULNERA EN 7,73 M.
línea L/220 kV Guadarrama III – Buenavista REE								
Apoyo 34 PAS	423.334	4.449.301	634,00	38,30	672,30	SUPRIFICIE DE APROXIMACIÓN FINAL "ILS"	709,88	NO VULNERA
Apoyos del 35 al 43	424.717	4.456.974	662,00	50,40	712,40	SUP. DE APROXIMACIÓN INTERMÉDIA "TACAN"	748,29	NO VULNERA
Apoyos del 44 al 68	430.870	4.462.913	687,21	26,20	-	NO AFECTADO POR S.A. DE INSTALACIONES DEL E.A.	-	-
Apoyo 69	434.741	4.461.361	676,82	26,20	703,02	SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA	664,27	VULNERA EN 38,75 M.
Apoyo 70	434.961	4.461.557	683,52	32,20	715,72	SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA	664,27	VULNERA EN 51,45 M.
Apoyo 71	435.257	4.461.819	686,65	40,30	726,95	SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA	664,27	VULNERA EN 62,68 M.
Apoyo 72	435.485	4.462.022	688,40	34,30	722,70	SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA	664,27	VULNERA EN 58,43 M.
Apoyo 73	435.743	4.462.251	667,76	35,40	703,16	SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA	664,27	VULNERA EN 38,89 M.
Apoyo 74	436.103	4.462.452	658,82	38,20	697,02	SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA	664,27	VULNERA EN 32,75 M.
Apoyo 75 PAS	436.128	4.462.478	658,72	27,65	686,37	SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA	664,27	VULNERA EN 22,10 M.
Apoyos 101 y pórtico	426.763	4.459.975	651,58	16,10	-	NO AFECTADO POR S.A. DE INSTALACIONES DEL E.A.	-	-