

## **E.T.A.P. CANAL DE ISABEL II, S.A. TORRELAGUNA**

### **Identificación y dirección del establecimiento**

#### **E.T.A.P. CANAL DE ISABEL II, S.A. TORRELAGUNA**

Carretera M-131 Km. 4.5  
Torrelaguna (Madrid)

El establecimiento E.T.A.P. CANAL DE ISABEL II, S.A. TORRELAGUNA localizado en Torrelaguna (Madrid), está sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y ha entregado a la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid la Notificación contemplada en el artículo 7, con el contenido establecido en el apartado 1 de dicho artículo.

### **Actividad del Establecimiento**

Estación de tratamiento de agua potable.

### **Sustancias que pueden dar lugar a un Accidente Grave**

<b>Producto</b>	<b>Clasificación de peligrosidad</b>
Amoniaco anhidro	Gas inflamable. Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Provoca lesiones oculares graves. Tóxico en caso de inhalación. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Cloro	Gases comburentes. Gases a presión. Toxicidad aguda (inhalación). Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Muy tóxico para organismos acuáticos.
Gasóleo	Posibles efectos cancerígenos. Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

## Alerta e información a la población

Ante una situación en el establecimiento que pudiera dar lugar a accidentes graves, se alertará e informará a la población afectada.

Los medios previstos para la alerta e información a la población son:

- Avisos directos, mediante megafonía, llevados a cabo por la Policía Municipal, la Guardia Civil o la Policía Nacional y Protección Civil.
- Medios de comunicación y redes sociales (televisión, radio, Twitter, Facebook, Instagram, My112).
- Avisos a la población a través del 112.

## Última inspección

La fecha en la que se efectuó la última visita *in situ* fue el 15 de noviembre de 2022. Se pueden obtener, previa solicitud, los datos acerca de la última visita *in situ* y del plan de inspección, en:

### **Dirección General de Economía e Industria**

Calle de Ramírez de Prado, 5  
28045 Madrid

## Información Adicional

Si desea consultar más información al respecto, puede dirigirse a la:

### **Subdirección General de Protección Civil**

#### **Comunidad de Madrid**

Paseo del Río, 1. Edificio 112  
28223 Pozuelo de Alarcón