



- | | |
|--|--|
| | CENTRAL DE INCENDIO |
| | DETECTOR OPTICO ALGORITMICO |
| | MODULO DE DOS SALIDAS VIGILADAS |
| | MODULO AISLADOR (CADA 20 ELEMENTOS) |
| | SIRENA DE ALARMA CONVENCIONAL CON FOCO |
| | PULSADOR MANUAL DE ALARMA |
| | EXTINTOR POLVO ABC 6KG EF.21A-113B CON SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE |
| | EXTINTOR CO2 5KG EF.21B CON SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE |
| | SEÑALIZACION DE SALIDA. FOTOLUMINISCENTE |
| | SEÑALIZACION DE RECORRIDO. FOTOLUMINISCENTE |
| | ** |

- | | |
|--|----------------------------------|
| | LOCAL DE RIESGO ESPECIAL |
| | Ocupacion |
| | Ocupacion ALTERNATIVA |
| | SP |
| | SE |
| | RECORRIDO DE EVACUACION |
| | SALIDA DE EVACUACION ALTERNATIVO |
| | PUERTA-LOCAL RIESGO ESPECIAL |

