P. BAJA - CLIMATIZACIÓN — E: 1/100



P. SÓTANO - CLIMATIZACIÓN — E: 1/300



P. SÓTANO - CLIMATIZACIÓN - D1 — E: 1/75

Tabla de tuberías y conductos verticales				
Planta	CM7	CM8	CM17	CM18
P. 2º	4 x 90 mm Long.: 0.72 m	2 x 75 mm Long.: 0.72 m		2 x 32 mm Long.: 4.57 m
P. 1º	4 x 75 mm Long.: 4.20 m	2 x 63 mm Long.: 4.20 m		2 x 32 mm Long.: 4.20 m
P. B.	4 x 63 mm Long.: 4.20 m	2 x 50 mm Long.: 4.20 m	2 x 40 mm Long.: 4.67 m	2 x 32 mm Long.: 4.30 m
P. S.			2 x 40 mm Long.: 0.35 m	

Leyenda	
	Tubería de distribución de agua
	Cable de control
	Termostato
	Sistema de control centralizado
FWE03CF	Fancoil de techo sin envolvente, de 4 tubos FWE03CF "DAIKIN" o equivalente A568
IMEQ IQK110	Fancoil de cassette de dos tubos, 3 velocidades BAXI IMEQ IQK110 o equivalente (11,19 kW) A577
FWF02BF	Fancoil de cassette de 4 tubos modelo FWF02BF "DAIKIN" o equivalente 600x600mm - 1,94/1,86 kW
FWF03BF	Fancoil de cassette de 4 tubos modelo FWF03BF "DAIKIN" o equivalente 600x600mm - 2,63/1,82 kW
FWF04BF	Fancoil de cassette de 4 tubos modelo FWF04BF "DAIKIN" o equivalente 600x600mm - 3,41/2,34 kW

* tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con

Comunidad de Madrid
Gerencia Asistencial de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA VALDERRIBAS

SITUACIÓN
Calle Minerva c/v Calle Ermita de la Soledad, Madrid

PLANO
INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN P. SÓTANO Y BAJA

PROPIEDAD
Unidad de Infraestructuras de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, Servicio Madrileño de Salud
c/ San Martín de Porres 6, 28035, Madrid

114.ICL01

ARQUITECTOS
Ignacio Marqués Martínez, Javier Mochales Soto, Israel Belloso Garrido, Carmen Hernández Sánchez

ESCALA DINA1 1/100
REVISADO -
FECHA julio 2022

G34 arquitectos slp
Calle Reina Mercedes 12, 6-B. Madrid.
www.g34.es