



Valores de cálculo pésimos P1	
En	Iluminancia horizontal por alumbrado normal (46,90 lux)
UGR	Índice de deslumbram. unificado por alumbrado normal (23,0)
EEC	Iluminancia horizontal por alumbrado de emergencia en el eje central de las vías de evacuación (1,12 lux)
EEB	Iluminancia horizontal por alumbrado de emergencia en la banda central de las vías de evacuación (0,91 lux)