


- ELECTRICIDAD de cuadro general a subcuadros: Bandeja de rejilla de acero cincado  
Si no se indica dimensión, se tomará 35x60 mm
- ELECTRICIDAD para iluminación y tomas: Bandeja de rejilla de acero cincado  
Si no se indica dimensión, se tomará 35x60 mm
- ELECTRICIDAD para telecomunicaciones: Bandeja de rejilla de acero cincado  
Si no se indica dimensión, se tomará 35x60 mm
- En cubierta todo será en bandeja perforada de acero galvanizado.

  
Gerencia Asistencial de  
Atención Primaria  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA

## CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA VALDERRIBAS

**SITUACIÓN**  
Calle Minerva c/v Calle Ermita de la Soledad, Madrid

PLANO

# INSTALACIONES

## ELECTRIC\_P.1ª

### BANDEJAS

**PROPIEDAD**  
Unidad de Infraestructuras de la Gerencia  
Asistencial de Atención Primaria,  
Servicio Madrileño de Salud  
c/ San Martín de Porres 6, 28035, Madrid

**ARQUITECTOS**  
Ignacio Marqués Martínez Javier Machales Solo  
Israel Bellaso Garrido Carmen Hernández Sánchez

  
G34 arquitectos slp  
Calle Reina Mercedes 12, 6-B, Madrid.  
www.g34.es

144.IE06

ESCALA DINA 1  
REVISADO 1/100  
FECHA julio 2022