

LISTADO DE PUNTOS

Referencia de Obra:	0
Posición	0
NºMatrícula:	0

Señales Control	Gestión Maniobra	Elemento de Campo	ED	SD	EA	SA
Ventilador Impulsión						
Maniobra	Q=Cte	Ventilador GR56C-ZID.GG.CR 3.40 kW				1
Alarma	-		1			
Estado	-					
Ventilador Extracción						
Maniobra	Q=Cte	Ventilador GR56C-ZID.GG.CR 3.40 kW				1
Alarma			1			
Estado						
Recuperador Hidrónico						
Maniobra	Text <>iret	Recuperador Hidrónico		1		
Compuerta TAE						
Maniobra	Total Opening/Free Cooling	Actuador Compuerta TAE DA1		1		
Cierre Off						
Compuerta EXP						
Maniobra	Total Opening/Free Cooling	Actuador Compuerta EXP DA1				
Cierre Off						
Batería Frío						
Maniobra	Tª Impulsión	Válvula Sin valvula ni actuador +				1
Batería Calor						
Maniobra	Tª Impulsión	Válvula Sin valvula ni actuador +				1
Sonda ΔP O ído (IMP)						
0-2.500	Lectura	SDP.410			1	
Sonda ΔP O ído (EXR)						
0-2.500	Lectura	SDP.410			1	
Sonda Combinada (TAE)						
Exterior	Lectura	SHO.311			2	
Sonda Combinada (IMP)						
Conducto	Lectura	SHD.311			2	
Sonda Combinada (EXR)						
Conducto	Lectura	SHD.311			2	
Filtro EXR						
Maniobra	ΔP>set	Presostato 93085222511	1			
Filtro 1 IMP						
Maniobra	ΔP>set	Presostato 93085222511	1			
Filtro 2 IMP						
Maniobra	ΔP>set	Presostato 93085222511	1			
On/Off Remoto						
Maniobra	-	On/Off Remoto	1			
TOTAL SEÑALES CONTROL						
Nº IOs			6	2	8	4
REGULADOR						
Capacidad	Protocolo Bacnet	FREEGO + DISPLAY	8	7	4	5
Señales libres		FREEGO + DISPLAY Señales libres (EU= 0)	2	5		1

