


POSICIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA CARRETERA M-209 RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL PEI-PFOT-190 (ESCALA 1:4000)



**LEYENDA**

Términos municipales

**Ámbito del Plan Especial.** El PEI contiene las siguientes infraestructuras:

- Delimitación del ámbito del PEI (Línea de Alta Tensión y Línea Subterránea BT / 30 kV, delimitación de ámbito a cada lado del eje)
- Vallado de las PSFV Mástil y Oriza Solar
- Implantación de la PSFV Mástil Solar
- Implantación de la PSFV Oriza Solar
- Subestación Transformadora ST Recreo 220/30 kV
- LEAT 220 kV ST Recreo a AP39 de la LEAT 220 kV ST Piñón - ST Nimbo (Tramo Aéreo)
- LEAT 220 kV ST Recreo a AP39 de la LEAT 220 kV ST Piñón - ST Nimbo (Tramo Soterrado)
- Ap-xx Apoyos de LAAT

**Afecciones y Servidumbres de Carreteras**  
**Red de Carreteras del Estado. Autopista A3**

- Dominio Público (Art 29 Ley 37/2015)
- Zona de Servidumbre (Art 31 Ley 37/2015)
- Zona de Afección (Art 32 Ley 37/2015)
- Línea límite de edificación (Art 33 Ley 37/2015)

**Red de Carreteras de la Com. de Madrid. Red Principal, Secundaria o Local**

- Dominio Público (Art 30 Ley 3/1991)
- Zona de Protección (Art 31 Ley 3/1991)

**Afecciones Vías Pecuarías**  
**Red de Vías Pecuarías de la Comunidad de Madrid**

- Trazado Vía Pecuaría (ancho Cañada 75m, Cordel 37.5m, Veneda 20m, Coladas. Su anchura será determinada por el acto administrativo de clasificación. Art 4 Ley 3/1995)

**Afecciones Aeronáuticas**  
**Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (\*)**

- Área envolvente de servidumbres acústicas (RD 1003/2011)
- Envolvente servidumbres de aeródromo e instalaciones radioeléctricas (RD 1080/2009)
- Envolvente servidumbres de operación de las aeronaves (RD 1080/2009)

**Afecciones de Líneas Eléctricas**  
**Apertado 5.12.2 del ICTA/LAT 7, RD 223/2008**

**Red Eléctrica de España**

- Línea Eléctrica
- Zona de Protección - ancho variable
- Torre/Punto de Apoyo Línea Eléctrica

**Afecciones Hidráulicas**  
**Confederación Hidrográfica del Tago**

- Cauces (según cartografía de la CHT)
- Zona de servidumbre (5 m desde DPH. Art. único RD 9/2008)
- Zona de policía del cauce (100 m desde DPH. Art. único RD 9/2008)

**Otras Afecciones**

- Caminos públicos
- Red de Abastecimiento del Canal de Isabel II (\*\*)
- Línea telefónica

(\*) **NOTA:** Ver planos específicos de afecciones aeronáuticas O-4.2.x  
(\*\*) **NOTA:** Ver plano específico de afecciones del CYII 1-2.2

0 250 m 500 m 750 m 1000 m

**PLAN ESPECIAL PEI-PFOT-190**  
**DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA**

**TÍTULO DEL PLANO:**  
**COMPATIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA CON LAS AFECCIONES Y SERVIDUMBRES.**  
**DETALLE LEAT 220 KV (II)**

ESCALA: 1:8.000

FECHA: Febrero 2024

PROMOTOR: IGNIS TotalEnergies

PLANO Nº: **O-4.1.3**

EQUIPO REDACTOR: RH Estudio, Inv. y Proyectos S.L.P.