

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN “ARTERIA RAMAL DEPÓSITO MOLINOS, LOS MOLINOS III, EL CHAPARRAL” EN EL T.M LOS MOLINOS.

El motivo de este escrito es la intención por parte de Canal de Isabel II de renovar las conducciones que abastecen a los depósitos de Los Molinos III y Montepinar desde su construcción hace más de 40 años.

Dichas conducciones traen agua desde el depósito de Los Molinos, en Los Molinos, a través de las conducciones de referencia.

En relación con la tubería de 250 milímetros de fibrocemento que transcurre por la Cañada Real de las Merinas, a su paso por la calle de Cerrillo de la Guerra y travesía del Calvario, llevamos un tiempo sufriendo continuas roturas en dicha conducción, siendo cada vez más complicado mantener los niveles de servicio necesarios.

Al tratarse de una tubería de aducción que lleva el agua potable a un depósito, tenemos un estrecho margen de maniobra para efectuar las reparaciones sin que el depósito se vacíe por completo.

Es por ello que solicitamos la renovación de los 1507 metros de tubería existente de 250 de fibrocemento por una tubería de 250 de fundición dúctil por la misma traza que discurre la tubería actual.

Se adjuntan planos de la red actual y de la red propuesta.

Atentamente,

Jefe Área Conservación Sist. Valmayor-Majadahonda